ООО «Нефтепромысловое оборудование»
426075, Удмуртская Республика,г. Ижевск, ул.Ленина,146, оф.46
e-mail:office.capital@mail.ru, zakaz@npo18.ru
npo18.ru (3412) 908-272, 8-912-442-84-72, 8-912-763-11-14

В Ремонтный комплект силового масляного трансформатора на 25, 40, 63, 100, 160 кВа, входят:

Уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы (служат для герметизации ввода ВН+НН и предотвращения утечки масла между баком и изолятором):

*Уплотнитель ввода тип ВН под изолятором (D,мм 100)(d,мм 65)(s,мм 6) (рез.7В-14) – 3 шт

*Уплотнитель ввода тип НН 1 под изолятором (D,мм 48)(d,мм 28)(s,мм 6) (рез.7В-14) – 4 шт

Уплотнительные втулки (кольца) над изоляторы (служат для герметизации ввода ВН + НН и предотвращения утечки масла между шпилькой ВН +НН и изолятором) :

*Уплотнитель ввода тип ВН над изолятором (D,мм 30)(d,мм 11)(s,мм 18) (рез.7В-14) – 3 шт

*Уплотнитель ввода тип НН 1 над изолятором (D,мм 25)(d,мм 11)(s,мм 12) (рез.7В-14) – 4 шт

*Прокладка (на основе МБС) под масломерное стекло — 1 шт.;
*масломерное стекло (3,0х20х186 мм)— 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) отстойника расширительного бака — 1 шт.;
*отстойник (прозрачный) — 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) вала переключателя — 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) воздухоосушителя- 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) под расширительный бак- 1 шт.;
*кольцо уплотнительное (на основе МБС) клапана избыточного давления—1 шт.

При необходимости ремонтный комплект можно дополнить:

*Шпильки ВН и НН
*Латунные гайки и шайбы
*Изоляторы ИПТ и ИПТВ
*Ввода в сборе ВН и НН
*Зажимы контактные

Диаметр фазной шпильки НН и диаметр нулевой шпильки по низкой стороне трансформатора («старый» ГОСТ – диаметр шпилек отличается, «новый» ГОСТ – диаметр шпилек одинаковый)

ООО «Нефтепромысловое оборудование»
426075, Удмуртская Республика,г. Ижевск, ул.Ленина,146, оф.46
e-mail:office.capital@mail.ru, zakaz@npo18.ru
npo18.ru (3412) 908-272, 8-912-442-84-72, 8-912-763-11-14

В Ремонтный комплект силового масляного трансформатора на 250 кВа, входят:

Уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы (служат для герметизации ввода ВН+НН и предотвращения утечки масла между баком и изолятором):

*Уплотнитель ввода тип ВН под изолятором (D,мм 100)(d,мм 65)(s,мм 6) (рез.7В-14) – 3 шт

*Уплотнитель ввода тип НН 1 под изолятором (D,мм 48)(d,мм 28)(s,мм 6) (рез.7В-14) – 1 шт

*Уплотнитель ввода тип НН 2 под изолятором (D,мм 65)(d,мм 45)(s,мм 6) (рез.7В-14) – 3 шт

Уплотнительные втулки (кольца) над изоляторы (служат для герметизации ввода ВН + НН и предотвращения утечки масла между шпилькой ВН +НН и изолятором):

*Уплотнитель ввода тип ВН над изолятором (D,мм 30)(d,мм 11)(s,мм 18) (рез.7В-14) – 3 шт

*Уплотнитель ввода тип НН 1 над изолятором (D,мм 25)(d,мм 11)(s,мм 12) (рез.7В-14) – 1 шт

*Уплотнитель ввода тип НН 2 над изолятором (D,мм 32)(d,мм 15)(s,мм 16) (рез.7В-14) – 3 шт

*Прокладка (на основе МБС) под масломерное стекло — 1 шт.;

*масломерное стекло (3,0х20х186 мм)— 1 шт.;

*прокладка(на основе МБС) отстойника расширительного бака — 1 шт.;

*отстойник (прозрачный) — 1 шт.;

*прокладка (на основе МБС) вала переключателя — 1 шт.;

*прокладка(на основе МБС) воздухоосушителя- 1 шт.;

*прокладка (на основе МБС) под расширительный бак- 1 шт.;

*кольцо уплотнительное (на основе МБС) клапана избыточного давления—1 шт.

При необходимости ремонтный комплект можно дополнить:

*Шпильки ВН и НН

*Латунные гайки и шайбы

*Изоляторы ИПТ и ИПТВ

*Ввода в сборе ВН и НН

*Зажимы контактные

Диаметр фазной шпильки НН и диаметр нулевой шпильки по низкой стороне трансформатора («старый» ГОСТ – диаметр шпилек отличается, «новый» ГОСТ – диаметр шпилек одинаковый)

ООО «Нефтепромысловое оборудование»
426075, Удмуртская Республика,г. Ижевск, ул.Ленина,146, оф.46
e-mail:office.capital@mail.ru, zakaz@npo18.ru
npo18.ru (3412) 908-272, 8-912-442-84-72, 8-912-763-11-14

В Ремонтный комплект силового масляного трансформатора на 400 кВа, входят:

Уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы (служат для герметизации ввода ВН+НН и предотвращения утечки масла между баком и изолятором):

*Уплотнитель ввода тип ВН под изолятором (D,мм 100)(d,мм 65)(s,мм 6) (рез.7В-14) – 3 шт

*Уплотнитель ввода тип НН 1 под изолятором (D,мм 48)(d,мм 28)(s,мм 6) (рез.7В-14) – 1 шт

*Уплотнитель ввода тип НН 2 под изолятором (D,мм 65)(d,мм 45)(s,мм 6) (рез.7В-14) –3 шт

Уплотнительные втулки (кольца) над изоляторы (служат для герметизации ввода ВН + НН и предотвращения утечки масла между шпилькой ВН +НН и изолятором) :

*Уплотнитель ввода тип ВН над изолятором (D,мм 30)(d,мм 11)(s,мм 18) (рез.7В-14) – 3 шт

*Уплотнитель ввода тип НН 1 над изолятором (D,мм 25)(d,мм 11)(s,мм 12) (рез.7В-14) – 1 шт

*Уплотнитель ввода тип НН 3 над изолятором (D,мм 38)(d,мм 19)(s,мм 18) (рез.7В-14) – 3 шт

*Прокладка (на основе МБС) под масломерное стекло — 1 шт.;
*масломерное стекло (3,0х20х186 мм)— 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) отстойника расширительного бака — 1 шт.;
*отстойник (прозрачный) — 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) вала переключателя — 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) воздухоосушителя- 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) под расширительный бак- 1 шт.;
*кольцо уплотнительное (на основе МБС) клапана избыточного давления—1 шт.

При необходимости ремонтный комплект можно дополнить:

*Шпильки ВН и НН
*Латунные гайки и шайбы
*Изоляторы ИПТ и ИПТВ
*Ввода в сборе ВН и НН
*Зажимы контактные

Диаметр фазной шпильки НН и диаметр нулевой шпильки по низкой стороне трансформатора («старый» ГОСТ – диаметр шпилек отличается, «новый» ГОСТ – диаметр шпилек одинаковый)

ООО «Нефтепромысловое оборудование»
426075, Удмуртская Республика,г. Ижевск, ул.Ленина,146, оф.46
e-mail:office.capital@mail.ru, zakaz@npo18.ru
npo18.ru (3412) 908-272, 8-912-442-84-72, 8-912-763-11-14

В Ремонтный комплект силового масляного трансформатора на 630 /10(6) кВа, входят:

Уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы (служат для герметизации ввода ВН+НН и предотвращения утечки масла между баком и изолятором):

*Уплотнитель ввода тип ВН под изолятором (D,мм 100)(d,мм 65)(s,мм 6) (рез.7В-14) – 3 шт

*Уплотнитель ввода тип НН 1 под изолятором (D,мм 48)(d,мм 28)(s,мм 6) (рез.7В-14) – 1 шт

*Уплотнитель ввода тип НН 2 под изолятором (D,мм 65)(d,мм 45)(s,мм 6) (рез.7В-14) – 3 шт

Уплотнительные втулки (кольца) над изоляторы (служат для герметизации ввода ВН + НН и предотвращения утечки масла между шпилькой ВН +НН и изолятором) :

*Уплотнитель ввода тип ВН над изолятором (D,мм 30)(d,мм 11)(s,мм 18) (рез.7В-14) – 3 шт

*Уплотнитель ввода тип НН 2 над изолятором (D,мм 32)(d,мм 15)(s,мм 16) (рез.7В-14) – 1 шт

*Уплотнитель ввода тип НН 4 над изолятором (D,мм 50)(d,мм 26)(s,мм 22) (рез.7В-14) – 3 шт

*Прокладка (на основе МБС) под масломерное стекло — 1 шт.;

*масломерное стекло (3,0х20х186 мм)— 1 шт.;

*прокладка(на основе МБС) отстойника расширительного бака — 1 шт.;

*отстойник (прозрачный) — 1 шт.;

*прокладка (на основе МБС) вала переключателя — 1 шт.;

*прокладка(на основе МБС) воздухоосушителя- 1 шт.;

*прокладка (на основе МБС) под расширительный бак- 1 шт.;

*кольцо уплотнительное (на основе МБС) клапана избыточного давления—1 шт.

При необходимости ремонтный комплект можно дополнить:

*Шпильки ВН и НН

*Латунные гайки и шайбы

*Изоляторы ИПТ и ИПТВ

*Ввода в сборе ВН и НН

*Зажимы контактные

Диаметр фазной шпильки НН и диаметр нулевой шпильки по низкой стороне трансформатора («старый» ГОСТ – диаметр шпилек отличается, «новый» ГОСТ – диаметр шпилек одинаковый)

ООО «Нефтепромысловое оборудование»
426075, Удмуртская Республика,г. Ижевск, ул.Ленина,146, оф.46
e-mail:office.capital@mail.ru, zakaz@npo18.ru
npo18.ru (3412) 908-272, 8-912-442-84-72, 8-912-763-11-14

В Ремонтный комплект силового масляного трансформатора на 1000 /10(6) кВа, входят:

Уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы (служат для герметизации ввода ВН+НН и предотвращения утечки масла между баком и изолятором):

* Уплотнитель ввода тип ВН под изолятором (D,мм 100)(d,мм 65)(s,мм 6) (рез.7В-14) – 3 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 2 под изолятором (D,мм 65)(d,мм 45)(s,мм 6) (рез.7В-14) – 1 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 3 под изолятором (D,мм 90)(d,мм 52)(s,мм 6) (рез.7В-14) – 3 шт

Уплотнительные втулки (кольца) над изоляторы (служат для герметизации ввода ВН + НН и предотвращения утечки масла между шпилькой ВН +НН и изолятором) :

*Уплотнитель ввода тип ВН над изолятором (D,мм 30)(d,мм 11)(s,мм 18) (рез.7В-14) – 3 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 3 над изолятором (D,мм 38)(d,мм 19)(s,мм 18) (рез.7В-14) – 1 шт
*Уплотнитель ввода тип НН 5 над изолятором (D,мм 55)(d,мм 33)(s,мм 22) (рез.7В-14) – 3 шт

*Прокладка (на основе МБС) под масломерное стекло — 1 шт.;
*масломерное стекло (3,0х20х186 мм)— 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) отстойника расширительного бака — 1 шт.;
*отстойник (прозрачный) — 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) вала переключателя — 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) воздухоосушителя- 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) под расширительный бак- 1 шт.;
*кольцо уплотнительное (на основе МБС) клапана избыточного давления—1 шт.

При необходимости ремонтный комплект можно дополнить:

*Шпильки ВН и НН
*Латунные гайки и шайбы
*Изоляторы ИПТ и ИПТВ
*Ввода в сборе ВН и НН
*Зажимы контактные

Диаметр фазной шпильки НН и диаметр нулевой шпильки по низкой стороне трансформатора («старый» ГОСТ – диаметр шпилек отличается, «новый» ГОСТ – диаметр шпилек одинаковый)

ООО «Нефтепромысловое оборудование»
426075, Удмуртская Республика,г. Ижевск, ул.Ленина,146, оф.46
e-mail:office.capital@mail.ru, zakaz@npo18.ru
npo18.ru (3412) 908-272, 8-912-442-84-72, 8-912-763-11-14

В Ремонтный комплект силового масляного трансформатора на 1600 кВа, входят:

Уплотнительные прокладки (на основе МБС) под изоляторы (служат для герметизации ввода ВН+НН и предотвращения утечки масла между баком и изолятором):

* Уплотнитель ввода тип ВН– 3 шт
*Уплотнитель ввода тип НН– 4 шт

Уплотнительные втулки (кольца) над изоляторы (служат для герметизации ввода ВН + НН и предотвращения утечки масла между шпилькой ВН +НН и изолятором) :

*Уплотнитель ввода тип ВН – 3 шт
*Уплотнитель ввода тип НН – 4 шт

*Прокладка (на основе МБС) под масломерное стекло — 1 шт.;
*масломерное стекло (3,0х20х186 мм)— 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) отстойника расширительного бака — 1 шт.;
*отстойник (прозрачный) — 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) вала переключателя — 1 шт.;
*прокладка(на основе МБС) воздухоосушителя- 1 шт.;
*прокладка (на основе МБС) под расширительный бак- 1 шт.;
*кольцо уплотнительное (на основе МБС) клапана избыточного давления—1 шт.

При необходимости ремонтный комплект можно дополнить:

*Шпильки ВН и НН
*Латунные гайки и шайбы
*Изоляторы ИПТ и ИПТВ
*Ввода в сборе ВН и НН
*Зажимы контактные

Диаметр фазной шпильки НН и диаметр нулевой шпильки по низкой стороне трансформатора («старый» ГОСТ – диаметр шпилек отличается, «новый» ГОСТ – диаметр шпилек одинаковый)